

" 11 " сентября 2023 г. № 55230041000107603181
отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; http://55.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001



**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 2250вп _____

19 сентября 2023 г.

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения _____

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

Ильиной Ириной Андреевной _____

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия _инспекционного визита на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 12 » сентября 2023 г. № 2250вп в отношении

Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа №161"

ОГРН: 1025501180198

ИНН/КПП: 5505022460/550501001

по адресу(ам): 644903 г. Омск мкр. Входной 101/1

644903 г. Омск мкр. Входной 101,

644903 г. Омск мкр. Входной,29/1

644903 РФ г. Омск, мкр. Входной, 101/а

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 28 ч.1;

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.п.1.5, 2.2.1, 2.4.4, 2.4.6.2,2.4.6.3, 2.4.11,2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.8.3, 2.8.9, 2.9.2,2.11.2, 3.4.13.

СанПиН 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п. 64;

Выявлены нарушения.

БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 161»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 161» по адресам : 644903 г. Омск мкр. Входной 101/1, 644903 г. Омск мкр. Входной 101, 644903 г. Омск мкр. Входной, 29/1, 644903 РФ г. Омск, мкр. Входной, 101/а

не выполнены пункты 1,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28,29,31,32, предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 496пв от 16 мая 2023 года, со сроком исполнения 05.08.2023:

п.1- БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №161» не проведено обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 сп 2.4.3648-20.

по адресу: 644903 г. Омск, мкр. Входной, 101-основное здание.

п.4 Не проведен ремонт в помещениях, не устранены дефекты штукатурки на потолках и стенах-в учебных кабинетах №№15,37, в мастерской для мальчиков на потолке, в туалетах для мальчиков на 3 этаже и в комнате для персонала на 1 и 2 этажах; в спортивном зале на стене и потолке следы протекания, на лестничных пролетах запасного выхода с 1 по 3 этажи-нарушение целостности штукатурки; на пищеблоке (стена у входа в цех первичной обработки овощей-трещины), п.2.5.3 СП 2.4.3648-20

п.6 Не обеспечили подводку горячей воды в туалет для учителей на 1 этаже к раковине для мытья рук; п.2.6.1, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20

п.7 В туалете на 3 этаже у девочек не установили исправное, без дефектов санитарно-техническое оборудование (2 унитаза), п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

п.8 Окна учебных помещений №№14,37 и кабинета технологии для мальчиков не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами п.2.4.13 сп 2.4.3648-20.

п.9 Интерактивные стационарные доски не разместили по центру фронтальной стены классного помещения в учебных кабинетах №№22,24, 27 и 34 п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи»

п.11 Классную доску не оборудовали софитами в учебном помещении №5 -п.2.4.4 СП 2.4.3648-20.

п.12 Остекление окон выполнено не из цельного стеклопалотна --в туалетах для мальчиков и девочек на 2 и 3 этажах, - п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

п.13 Организация питания.

Не установили столовую мебель в обеденном зале –столешницы 5 столов, с дефектами-трещинами, не позволяющими проводить качественную уборку с применением моющих средств, п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

п.14 Пищеблок не укомплектован цельнометаллическими столами- в моечной, на участке разделки мяса птицы, в цехе первичной обработки овощей-, п.2.4.6.2 сп 2.4.3648-20.

п.15 Помещения пищеблока не оборудованы необходимым моечным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами- не установили 2-х секционную моечную ванну для мытья кухонной посуды- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 .

п.16 пищеблок не обеспечен посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание

П.17 Не обеспечили иммунизацию сотрудников (указанных в акте от 16.05.23) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям.

Основание: п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи», п. 64 СанПиН 3.3686 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

П.18 Не устранили дефекты отделки в комнате для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов по адресу 644903, г. Омск, мкр Входной д. 101.

Основание п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28

Начальная школа

по адресу 644903 РФ г. Омск, мкр. Входной, 101/1 не выполнены пункты 19 (частично),23 (частично), 24 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 496пв от 16 мая 2023 года, со сроком исполнения 05.08.2023:

п.19- Не созданы условия для соблюдения режима проветривания и мытья оконных проемов в коридорных переходах-на лестничных маршах с 1 по 2 этаж, в коридоре на 2 этаже (5 окон из 13) п.2.7.2, 2.11.2 СП 2.4.3648-20.

П.23 частично- остекление окон не выполнено из цельного стеклопалотна в коридорных переходах на 2 этаж - п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

П.24- Интерактивные стационарные доски не размещены по центру фронтальной стены классного помещения в учебных кабинетах №№2,19, п.2.4.4. СП 2.4.3648-20.

По адресу_644903 г. Омск, мкр. Входной, 29/1 детский сад не выполнены пункты 25,26 (частично),27 (частично), 28,29

п.25- не заменили неисправные источники искусственного освещения в группах: «Сказка» в приемной, в спальне, в игровой; в группе «Солнышко» - в игровой, спальне; группе «Радуга» - в приемной, спальне; в группе «Ромашка» в спальне; группе «Почемучки» игровой, спальне; группе «Колобок» спальне – п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

п.26 (частично) в туалетной группы «Солнышко» на стенах не заменили плитку - в туалетной группы Солнышко на стенах плитка частично отсутствует, изношена, имеет трещины- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

п.27 (частично) Не проведена замена полового покрытия, имеющего дефекты; нарушена целостность полового покрытия в группе «Сказка» в игровой, в буфетной зоне возле моечных раковин и при входе в игровую; в группе «Солнышко» в туалетной; в группах «Ромашка и Почемучки» в буфетных; в группе «Ромашка» в игровой; на пищеблоке в помещениях для хранения пищевых продуктов (кладовых) – п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20

п.28 Стол для работы с тестом не оборудован столешницей из дерева – п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

п.29 Не оборудовано освещение территории групповых и спортивной площадок дошкольных групп школы п.2.2.1 СП2.4.3648-20.

П.31 Медицинская деятельность по адресу 644903 г. Омск, мкр. Входной, 29/1 осуществляется без наличия санитарно-эпидемиологического заключения. (п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20).

П.32 Медицинское обслуживание по адресу г. Омск, мкр. Входной 101 А, осуществляется без наличия санитарно-эпидемиологического заключения- не обеспечено получение санитарно-эпидемиологического заключения на медицинские кабинеты (п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20).

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №161» по адресу(ам): 644903 г. Омск мкр. Входной 101/1 644903 г. Омск мкр. Входной 101, 644903 г. Омск мкр. Входной,29/1 644903 РФ г. Омск. мкр. Входной, 101/а Провести обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 сп 2.4.3648-20.	05.08.24
	по адресу: 644903 г. Омск, мкр. Входной, 101-основное здание.	
2	Провести ремонт в помещениях, устранить дефекты штукатурки на потолках и стенах-в учебных кабинетах №№15,37, в мастерской для мальчиков на потолке, в туалетах для мальчиков на 3 этаже и в комнате для персонала на 1 и 2 этажах; в спортивном зале на стене и потолке следы протекания, на лестничных пролетах запасного выхода с 1 по 3 этажи-нарушение целостности штукатурки; на пищеблоке (стена у входа в цех первичной обработки овощей-трещины), п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.	05.08.24
3	Обеспечить подводку горячей воды в туалет для учителей на 1 этаже к раковине для мытья рук; п.2.6.1, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20-	05.08.24
4	В туалете на 3 этаже у девочек установить исправное, без дефектов санитарно-техническое оборудование (2 унитаза), п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.	05.08.24
5	Окна учебных помещений №№14,37 и кабинета технологии для мальчиков оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами п.2.4.13 сп 2.4.3648-20.	05.08.24
6	Интерактивные стационарные доски разместить по центру фронтальной стены классного помещения в учебных кабинетах №№22,24, 27 и 34 п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи»	05.08.24
7.	Классную доску оборудовать софитами в учебном помещении №5 -п.2.4.4 СП	05.08.24
8.	Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета - -в туалетах для мальчиков и девочек на 2 и 3 этажах, - п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20	05.08.24
9	Организация питания. Установить столовую мебель в обеденном зале –столешницы 5 столов, без дефектов, позволяющую проводить качественную уборку с применением моющих средств, п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20	05.08.24
10	Пищеблок укомплектовать цельнометаллическими столами- в моечной, на участке разделки мяса птицы, в цехе первичной обработке овощей-, п.2.4.6.2 сп 2.4.3648-20.	05.08.24
11.	Помещения пищеблока оборудовать необходимым моечным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами-установить 2-х секционную моечную ванну для мытья кухонной посуды- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 .	05.08.24

12.	-Обеспечить посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали; п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.	05.08.24
Медицинское обслуживание		
13.	Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям. Основание: п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи», п. 64 СанПиН 3.3686 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	05.08.24
14.	Устранить дефекты отделки в комнате для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов по адресу 644903, г. Омск, мкр Входной д. 101. Основание п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28	05.08.24
Начальная школа 644903 г. Омск, мкр. Входной, 101/1		
15	Создать условия для соблюдения режима проветривания и мытья оконных проемов в коридорных переходах-на лестничных маршах с 1 по 2 этаж, в коридоре на 2 этаже (5 окон из 13)- п.2.7.2, 2.11.2 СП 2.4.3648-20.	05.08.24
16	Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета в коридорных переходах на 2 этаж - п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20	05.08.24
17	Интерактивные стационарные доски разместить по центру фронтальной стены классного помещения в учебных кабинетах №№2,19 и 19, п.2.4.4. СП 2.4.3648-20.	05.08.24
Дошкольные группы		
18	По адресу 644903 г. Омск, мкр. Входной, 29/1 детский сад. - заменить неисправные источники искусственного освещения в группах: «Сказка» в приемной, в спальне, в игровой; в группе «Солнышко» - в игровой, спальне; группе «Радуга» - в приемной, спальне; в группе «Ромашка» в спальне; группе «Почемучки» игровой, спальне; группе «Колобок» спальне – п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.	05.08.24
19	В туалетной группы Солнышко» на стенах заменить плитку с дефектами гигиенического покрытия- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.	05.08.24
20	Заменить половое покрытие: в группе «Сказка» в игровой в буфетной зоне возле моечных раковин и при входе в игровую; в группе «Солнышко» в туалетной; в группах «Ромашка и Почемучки» в буфетных; в группе «Ромашка» в игровой; на пищеблоке в помещениях для хранения пищевых продуктов (кладовых) – п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20	05.08.24
21	Стол для работы с тестом оборудовать столешницей из дерева – п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.	05.08.24
22	Оборудовать освещение территории групповых и спортивной площадок дошкольных групп школы п.2.2.1 СП2.4.3648-20.	05.08.24
23	По адресу 644903 г. Омск, мкр. Входной, 29/1 Медицинскую деятельность осуществлять при наличии санитарно – эпидемиологического заключения (п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20).	05.08.24
24	По адресу 644903 г. Омск, мкр. Входной, 101а Обеспечить получение санитарно – эпидемиологического заключения на медицинские кабинеты (п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20).	05.08.24

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №161», г. Омск, мкр. Входной 101

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме заказным

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (E-mail: rpn@55.rospotrebнадzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, через подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности (<https://tor.knd.gov.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 20 КАС РФ.

главный специалист-эксперт
отдела надзора за условиями воспитания
и обучения и питанием населения

Ильина И.А.

главный специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора

Омарова И. С.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» сентября 2023 г.

Ровкина Светлана Васильевна

(подпись)

директор бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 161»

Предписание направлено по адресу: _____