

Отметка о размещении сведений в едином реестре  
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*  
КНМ 55210061000201193635 от 07.10.2021



**Главное управление МЧС России по Омской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: 25-35-16, info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Ленинскому административному округу г. Омска**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Омск, ул. Стальского, 8 Б, тел./факс: 40-17-90, tond\_lao@55mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 387/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 161»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору Кицелюк И.П. от 07.10.2021 № 387

в период с «25» октября 2021 г., по «26» октября 2021 г.

Барановым Максимом Юрьевичем, государственным инспектором Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору капитаном внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка по адресу: г. Омск, мкр. Входной, 101А

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:  
директор Ровкина Светлана Васильевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
				и

1.	не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 б Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.07.2022	
2.	в случае пожара не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот, установленных на проезде, подъезде, и нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479	01.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Ровкина С.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору капитан внутренней службы Баранов М.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.